

采购需求

第一包:金马小学、赤壁路小学、赤壁路小学附属幼儿园空调设备采购项目

采购项目名称	规格型号	单位	数量
金马小学	壁挂空调 35 型	台	10
	柜式空调 72 型	台	60
赤壁路小学	柜式空调 72 型	台	35
赤壁路小学附属幼儿园	壁挂空调 35 型	台	8
	柜式空调 72 型	台	30

序号	名称	规格型号	技术参数	单位	数量	备注
1	35 挂机	KFR-35GW	能效比: ≥ 4.29 额定制冷量: $\geq 3500\text{W} \star$ 额定制热量: $\geq 4650\text{W} \star$ 额定制冷功率: $\leq 975\text{W} \star$ 额定制热功率: $\leq 1300+1050 \star$ 室内噪音: $\leq 18-36-42\text{dB} \star$ 室外噪音: $\leq 51 \text{ dB}$ 循环风量: $\geq 650 \text{ m}^3/\text{h} \star$ 控制方法: 遥控 供电方式: 220V 50Hz 能效等级: 3 级, 变频	台	18	
2	72 柜机	KFR-72LW	能效比: ≥ 3.51 额定制冷量: $\geq 7200\text{W} \star$ 额定制热量: $\geq 9000\text{W} \star$ 额定制冷功率: $\leq 2450 \text{ W} \star$ 额定制热功率: $\leq 3400 \text{ W} \star$ 室内噪音: $\leq 35-44-47 \text{ dB} \star$ 室外噪音: $\leq 56 \text{ dB}$ 循环风量: $\geq 1200 \text{ m}^3/\text{h} \star$ 控制方法: 遥控 供电方式: 220-50 Hz 能效等级: 3 级; 变频	台	125	

1、采购需求中带“★”号的均须提供样本参数或第三方检测报告，响应文件中提供原件的扫描件，参数须满足采购需求的要求，不满足的按不实质性响应询价文件要求作无效标处理。

2、本项目推荐品牌为：格力、美的、海尔或不低于推荐品牌档次的产品。推荐品牌仅供参考，供应商所投产品品质应参照或不低于该品牌规格型号的产品，且满足兼容性和匹配性要求，响应时应当相关技术证明资料扫描件，未提供的响

应无效。所投产品品质低劣或不满足兼容性和匹配性要求，影响使用的，采购人有权拒绝该响应。

3、所投产品制造商获得过中国节能协会颁发的节能减排相关奖项，响应文件中须提供扫描件或影像件加盖投标供应商盖章。

4、所投产品制造商获得过空调相关的国务院颁发的国家级科技进步奖，响应文件中须提供扫描件或影像件加盖投标供应商盖章。

5、所投产品制造商近三年获得政府采购首选节能品牌,响应文件中须提供扫描件或影像件加盖投标供应商盖章。

6、所投产品制造商获得过国家认定企业技术中心，响应文件中须提供扫描件或影像件加盖投标供应商盖章。

7、所投产品制造商获得中国环境标志产品认证证书，响应文件中须提供扫描件或影像件加盖投标供应商盖章。

8、供应商参与本项目投标，应诚实守信，招标人保留对中标单位的投标文件的真实性、投标产品功能配置进行标后核查、功能测试的权利，如有提供虚假材料（包括但不限于虚假网站、虚假证书、虚假检测报告等）等谋取中标的行为，一经发现，按虚假应标处理并承担相应的责任。

9、投标人为经销商的，须提供生产厂家销售和售后服务的授权。

注：以上要求的技术参数及所要求提供的材料必须全部满足，否则按不实质性响应询价文件要求作无效标处理。

第二包：苏埠镇第一小学、春华路学校、紫荆巷小学空调设备采购项目

采购项目名称	规格型号	单位	数量
苏埠镇第一小学	壁挂空调 35 型	台	6
	柜式空调 72 型	台	16
春华路学校	柜式空调 72 型	台	35
紫荆巷小学	柜式空调 72 型	台	40

序号	名称	规格型号	技术参数	单位	数量	备注
1	35 挂机	KFR-35GW	能效比：≥4.29 额定制冷量：≥3500W★ 额定制热量：≥4650W★ 额定制冷功率：≤975W★ 额定制热功率：≤1300+1050★ 室内噪音：≤18-36-42dB★ 室外噪音：≤51 dB 循环风量：≥650 m³/h★ 控制方法：遥控 供电方式：220V 50Hz 能效等级：3 级，变频	台	6	
2	72 柜机	KFR-72LW	能效比：≥3.51 额定制冷量：≥7200W★ 额定制热量：≥9000W★ 额定制冷功率：≤2450 W★ 额定制热功率：≤ 3400 W★ 室内噪音：≤35-44-47 dB★ 室外噪音：≤56 dB 循环风量：≥1200 m³/h★ 控制方法：遥控 供电方式：220-50 Hz 能效等级：3 级；变频	台	91	

1、采购需求中带“★”号的均须提供样本参数或第三方检测报告，响应文件中提供原件的扫描件，参数须满足采购需求的要求，不满足的按不实质性响应询价文件要求作无效标处理。

2、本项目推荐品牌为：格力、美的、海尔或不低于推荐品牌档次的产品。推荐品牌仅供参考，供应商所投产品品质应参照或不低于该品牌规格型号的产品，且满足兼容性和匹配性要求，响应时应当相关技术证明资料扫描件，未提供的响

应无效。所投产品品质低劣或不满足兼容性和匹配性要求，影响使用的，采购人有权拒绝该响应。

3、所投产品制造商获得过中国节能协会颁发的节能减排相关奖项，响应文件中须提供扫描件或影像件加盖投标供应商盖章。

4、所投产品制造商获得过空调相关的国务院颁发的国家级科技进步奖，响应文件中须提供扫描件或影像件加盖投标供应商盖章。

5、所投产品制造商近三年获得政府采购首选节能品牌,响应文件中须提供扫描件或影像件加盖投标供应商盖章。

6、所投产品制造商获得过国家认定企业技术中心，响应文件中须提供扫描件或影像件加盖投标供应商盖章。

7、所投产品制造商获得中国环境标志产品认证证书，响应文件中须提供扫描件或影像件加盖投标供应商盖章。

8、供应商参与本项目投标，应诚实守信，招标人保留对中标单位的投标文件的真实性、投标产品功能配置进行标后核查、功能测试的权利，如有提供虚假材料（包括但不限于虚假网站、虚假证书、虚假检测报告等）等谋取中标的行为，一经发现，按虚假应标处理并承担相应的责任。

9、投标人为经销商的，须提供生产厂家销售和售后服务的授权。

注：以上要求的技术参数及所要求提供的材料必须全部满足，否则按不实质性响应询价文件要求作无效标处理。

第三包：梅花小学、将军路小学、佛子岭路小学空调设备采购项目

采购项目名称	规格型号	单位	数量
梅花小学	壁挂空调 72 型	台	48
将军路小学	柜式空调 72 型	台	20
佛子岭路小学	柜式空调 72 型	台	24
	壁挂空调 35 型	台	4

序号	名称	规格型号	技术参数	单位	数量	备注
1	35 挂机	KFR-35GW	能效比：≥4.29 额定制冷量：≥3500W★ 额定制热量：≥4650W★ 额定制冷功率：≤975W★ 额定制热功率：≤1300+1050★ 室内噪音：≤18-36-42dB★ 室外噪音：≤51 dB 循环风量：≥650 m³/h★ 控制方法：遥控 供电方式：220V 50Hz 能效等级：3 级，变频	台	4	
2	72 挂机	KFR-72GW	能效比：≥3.69 额定制冷量：≥7200W★ 额定制热量：≥9200W★ 额定制冷功率：≤2380 W★ 额定制热功率：≤3400 W★ 室内噪音：≤21-44-47 dB★ 室外噪音：≤56 dB 循环风量：≥1300 m³/h★ 控制方法：遥控 供电方式：220-50 Hz 能效等级：3 级；变频	台	48	

3	72 柜机	KFR-72LW	能效比：≥3.51 额定制冷量：≥7200W★ 额定制热量：≥9000W★ 额定制冷功率：≤2450 W★ 额定制热功率：≤ 3400 W★ 室内噪音：≤35-44-47 dB★ 室外噪音：≤56 dB 循环风量：≥1200 m3/h★ 控制方法：遥控 供电方式：220-50 Hz 能效等级：3 级；变频	台	44	
---	-------	----------	---	---	----	--

1、采购需求中带“★”号的均须提供样本参数或第三方检测报告，响应文件中提供原件的扫描件，参数须满足采购需求的要求，不满足的按不实质性响应询价文件要求作无效标处理。

2、本项目推荐品牌为：格力、美的、海尔或不低于推荐品牌档次的产品。推荐品牌仅供参考，供应商所投产品品质应参照或不低于该品牌规格型号的产品，且满足兼容性和匹配性要求，响应时应当相关技术证明资料扫描件，未提供的响应无效。所投产品品质低劣或不满足兼容性和匹配性要求，影响使用的，采购人有权拒绝该响应。

3、所投产品制造商获得过中国节能协会颁发的节能减排相关奖项，响应文件中须提供扫描件或影像件加盖投标供应商盖章。

4、所投产品制造商获得过空调相关的国务院颁发的国家级科技进步奖，响应文件中须提供扫描件或影像件加盖投标供应商盖章。

5、所投产品制造商近三年获得政府采购首选节能品牌,响应文件中须提供扫描件或影像件加盖投标供应商盖章。

6、所投产品制造商获得过国家认定企业技术中心，响应文件中须提供扫描件或影像件加盖投标供应商盖章。

7、所投产品制造商获得中国环境标志产品认证证书，响应文件中须提供扫描件或影像件加盖投标供应商盖章。

8、供应商参与本项目投标，应诚实守信，招标人保留对中标单位的投标文件的真实性、投标产品功能配置进行标后核查、功能测试的权利，如有提供虚假材料（包括但不限于虚假网站、虚假证书、虚假检测报告等）等谋取中标的行为，一经发现，按虚假应标处理并承担相应的责任。

9、投标人为经销商的，须提供生产厂家销售和售后服务的授权。

注：以上要求的技术参数及所要求提供的材料必须全部满足，否则按不实质性响应询价文件要求作无效标处理。

第四包：南城幼儿园、华山幼儿园、平安 C 扩建幼儿园、城北幼儿园
空调设备采购项目

采购项目名称	规格型号	单位	数量
南城幼儿园	壁挂空调 35 型	台	4
	柜式空调 72 型	台	15
华山幼儿园	壁挂空调 35 型	台	6
	柜式空调 72 型	台	22
平安 C 扩建幼儿园	壁挂空调 35 型	台	6
	柜式空调 72 型	台	22
城北幼儿园	壁挂空调 35 型	台	8
	柜式空调 72 型	台	30

序号	名称	规格型号	技术参数	单位	数量	备注
1	35 挂机	KFR-35GW	能效比：≥4.29 额定制冷量：≥3500W★ 额定制热量：≥4650W★ 额定制冷功率：≤975W★ 额定制热功率：≤1300+1050★ 室内噪音：≤18-36-42dB★ 室外噪音：≤51 dB 循环风量：≥650 m³/h★ 控制方法：遥控 供电方式：220V 50Hz 能效等级：3 级，变频	台	24	
2	72 柜机	KFR-72LW	能效比：≥3.51 额定制冷量：≥7200W★ 额定制热量：≥9000W★ 额定制冷功率：≤2450 W★ 额定制热功率：≤ 3400 W★ 室内噪音：≤35-44-47 dB★ 室外噪音：≤56 dB 循环风量：≥1200 m³/h★ 控制方法：遥控 供电方式：220-50 Hz 能效等级：3 级；变频	台	89	

1、采购需求中带“★”号的均须提供样本参数或第三方检测报告，响应文件中提供原件的扫描件，参数须满足采购需求的要求，不满足的按不实质性响应询价文件要求作无效标处理。

2、本项目推荐品牌为：格力、美的、海尔或不低于推荐品牌档次的产品。推荐品牌仅供参考，供应商所投产品品质应参照或不低于该品牌规格型号的产品，且满足兼容性和匹配性要求，响应时应当相关技术证明资料扫描件，未提供的响应无效。所投产品品质低劣或不满足兼容性和匹配性要求，影响使用的，采购人有权拒绝该响应。

3、所投产品制造商获得过中国节能协会颁发的节能减排相关奖项，响应文件中须提供扫描件或影像件加盖投标供应商盖章。

4、所投产品制造商获得过空调相关的国务院颁发的国家级科技进步奖，响应文件中须提供扫描件或影像件加盖投标供应商盖章。

5、所投产品制造商近三年获得政府采购首选节能品牌,响应文件中须提供扫描件或影像件加盖投标供应商盖章。

6、所投产品制造商获得过国家认定企业技术中心，响应文件中须提供扫描件或影像件加盖投标供应商盖章。

7、所投产品制造商获得中国环境标志产品认证证书，响应文件中须提供扫描件或影像件加盖投标供应商盖章。

8、供应商参与本项目投标，应诚实守信，招标人保留对中标单位的投标文件的真实性、投标产品功能配置进行标后核查、功能测试的权利，如有提供虚假材料（包括但不限于虚假网站、虚假证书、虚假检测报告等）等谋取中标的行为，一经发现，按虚假应标处理并承担相应的责任。

9、投标人为经销商的，须提供生产厂家销售和售后服务的授权。

注：以上要求的技术参数及所要求提供的材料必须全部满足，否则按不实质性响应询价文件要求作无效标处理。